





LEGENDA:

-  SR3 – JESTVUJÚCA SKRINKA ROZPOJOVACIA SR3 (R43)
-  RE – NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAČ RE
-  ≥1 1<4 – KÁBEL VEDENÝ PO PLOCHU V PVC LIŠTE
-  – KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI VO VÝKOPĚ, VIĎ V.Č. 05

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:

– požiari technickú správu

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: (STN 33 2000-4-41:2007)

Kop. 411 OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NÁPÁJANIA

čl. 411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotýkom)

v súlade s prílohou A

Príloha A – A. 1 Základná izolácia živých častí

A. 2 Zbierky alebo kryty

čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotýkom)

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.4 Systém TN (čl. 411.4.1 až 411.4.5)

Autorizácia 1775 * A * 5-3		SKSI		Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb	
Zodpovedný projektant:		Ing. Ján Šťofira		ELEKTROPROJEKCIA	
Projektant:		Ing. Ján Šťofira		Ing. Ján Šťofira	
Vyracoval:		Ing. Ján Šťofira		IČO: 33 606 480	
Stavba:				Podpis: 2123/82	
STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE		Číslo zákazky: 395/22		069 01 Símno	
		Dátum: 05-2022			
		Mierka: 1:250			
		Formát: 2x44		Soda:	
		Dieľ: ELI			
Investor: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou					
Miesto: k.ú. Belá nad Cirochou, parc. č. C KN 1537/3, 1537/4					
Objekt: SO 02-Odborné elektrické zariadenie		Časť: Stavebná		Stupeň: Projekt	
Obsah výkresu:				Číslo výkresu: 02	
SITUÁCIA ODBERNÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA					
Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretimi osobami je povolené len so súhlasom spracovateľa.					