



Legenda

PV Plynové varidlo 6-horákové DEXION, D99G6A8XXL,
výkon 54kW, spotreba plynu 6,3m³/h

PR4 Plynový radiátor Modrathern PR4
výkon 3,9kW, spotreba plynu 0,42m³/h

----- Jestvujúce oceľové potrubie

————— Nové oceľové potrubie

~~~~~ Nerezové vlnovcové potrubie PLT DN25 v korugovanej rúrke

|                                                                                                              |                    |                    |                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zodp. projektant:                                                                                            | Vypracoval:        | Kreslil:           | Ing. Eva Rabajdová<br>Pugačevova 21, 066 01 Humenné<br>IČO 34 569 502<br>Autorizácia: 1862*12, 1862*14 |                     |
| Ing. EVA RABAJDOVÁ                                                                                           | Ing. EVA RABAJDOVÁ | Ing. EVA RABAJDOVÁ |                                                                                                        |                     |
| Investor: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33,<br>067 81 Belá nad Cirochou                          |                    |                    | Dátum:                                                                                                 | 05/2022             |
| Názov stavby: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM<br>ZRIADENIA KUCHYNE<br>parc. č.1537/3, 1537/4, kú Belá nad Cirochou |                    |                    | Účel:                                                                                                  | SP, RP              |
|                                                                                                              |                    |                    | Číslo zákazky:                                                                                         | 20-2022             |
| Diel: Odborné plynové zariadenie - zmena                                                                     |                    |                    | Formát:                                                                                                | 1 x A4              |
| Obsah výkresu: AXONOMETRIA                                                                                   |                    |                    | Mierka:                                                                                                | Číslo výkresu:<br>3 |