



- V1 Radiálny potrubný ventilátor DALAP TURBINE-355 (2500 m3/h – 250 Pa, 233 W, 1375 ot/min, 230 V, X4)
- V2 Axálny ventilátor AIRFLOW icon 60 (250 m3/h – 20 Pa, 75 W, 230 V, IPX4)
- DG 1 Nerezový digestor s osvetlením a lapačmi tuku 1000x2200x300 – odsávanie ø355 po zameraní
- DG 2 Kondenzačný digestor INOX XEWC-HC11 (100 W, 230 V, 390 m3/h, 750x956x240 mm)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MOROZ	VEDÚCI PROJEKTANT	ING. BEREZŇÁK	Ing. Vladimír Moroz Osloboditeľov 62 066 01 Humenné IČO: 34 295 119 Autorizácia: 2721 A 5-2,4	
PROJEKTOVAL		AUTOR			
STAVBA	Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne			DATUM	5 / 2022
INVESTOR-ORIEADKOVATEL	Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá n.C.			ZMENA	
Miesto	parc.č. C KN 1537/3, 1537/4		Číslo objektu	SO 01	Stupeň RP
Objekt	Obecný dom		Časť	stavebná	Zakaz. číslo 10-2022
Diel	VZI			Formát	2 x A4
Obsah výkresu				Mierka	1 : 50
PÔDORYS 1. NP					Príloha 01